



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Самарской области**

(Главное управление МЧС России по Самарской области)

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; e-mail: 63.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Самара
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

443017 г. Самара, ул. Балаковская, 45 А, тел. (846) 266-72-69 e-mail: 1NDPR@mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1231/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному бюджетному
дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад общеразвивающего вида № 186» городского округа Самара
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области полковника внутренней службы Мамыкина А.С. от 28.10.2021 № 1231 в период с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин 19.11.2021 г. и с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин 26.11.2021 г. проведена плановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области старшим лейтенантом внутренней службы Даньшиной Ю.И. муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 18» городского округа Самара (далее – МБДОУ «Детский сад № 186» г.о. Самара) по адресу: г. Самара, Промышленный район, ул. Фадеева, д. 52, в ходе которой присутствовала представитель контролируемого лица – заведующая МБДОУ «Детский сад № 186» г.о. Самара Картамышева Любовь Владимировна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка выполнения
1.	Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией выработала средний ресурс, устарела (согласно акта первичного обследования от 12.01.2021).	Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ); ч. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; ч. 1 ст. 1, ч. 4, ст. 4, ч. 1 ч. 3, ст. 6 ФЗ № 123; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;	01.08.2022	
2.	Часть соединительных линий АПС и СОУЭ выполнены горючими проводами и кабелями (согласно акта первичного обследования от 12.01.2021).	Нарушение: ч. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; ч. 1 ст. 1, ч. 4, ст. 4, ч. 1 ч. 3, ст. 6 ФЗ № 123; п. 6.2 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»; табл. 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;	01.08.2022	
3.	На объекте защиты звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (согласно акта первичного обследования от 12.01.2021).	Нарушение: ч. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; ч. 1 ст. 1, ч. 4, ст. 4, ч. 1 ч. 3, ст. 6 ФЗ № 123; п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;	01.08.2022	
4.	В группе № 1 настенный речевой оповещатель расположен на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя.	Нарушение: ч. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; ч. 1 ст. 1, ч. 4, ст. 4, ч. 1 ч. 3, ст. 6 ФЗ № 123; п. 4.4 СП 3.13130.2009;	01.08.2022	
5.	Кабинет психолога не защищен автоматической пожарной сигнализацией.	Нарушение: ч. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; ч. 1 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ч. 3, ст. 6, ст. 54, ч. 6 ст. 83 ФЗ №	01.08.2022	

		прилож. А, табл. А1, СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; п. 4.1, п. 4.4 Таблица 1, 3 СП 486.1311500.2020,;		
6.	В помещении склада прачечной извещатель автоматической пожарной сигнализации сломан (демонтирован).	Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ);	01.08.2022	
7.	Противопожарные двери не оборудованы приспособлениями для самозакрывания (электроштитовая, прачечная).	Нарушение: ч.8 ст. 88 ФЗ № 123; п. 24 ППР в РФ;	01.08.2022	
8.	Наружные пожарные лестницы не огрунтованы и не окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032-74.	Нарушение: ч. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; ч. 1 ст. 1, ч. 4, ст. 4, ч. 1 ч. 3, ст. 6 ФЗ № 123; п. 5.5 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»;	01.08.2022	
9.	Наружные пожарные лестницы 3-го типа, ведущие со 2-го этажа здания из групповых ячеек №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 расположены на расстоянии менее 1 м. до проекции оконных проемов групповых ячеек 1-го этажа.	Нарушение: ч. 4, ст. 16.1 ФЗ № 184; ч. 1, ст. 1, ч. 4, ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6 ФЗ № 123; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2020);	01.08.2022	
10.	Высота ограждений лестницы второго эвакуационного выхода групповых ячеек №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 менее 1.2 м. (фактически – 1,0 м).	Нарушение: ч. 4, ст. 16.1 ФЗ № 184; ч. 1, ст. 1, ч. 4, ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6 ФЗ № 123; п. 4.4.7, СП 1.13130.2020	01.08.2022	
11.	В группе № 4 для покрытия пола применяется линолеум без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этого материала, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ним.	Нарушение: ч. 7 ст. 134 ФЗ № 123;	01.08.2022	
12.	В группе № 7 для покрытия пола применяется линолеум	Нарушение: ч. 7 ст. 134 ФЗ № 123.	01.08.2022	

	ции, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этого материала, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ним.			
13.	В группе № 8 для покрытия пола применяется линолеум без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этого материала, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ним.	Нарушение: ч. 7 ст. 134 ФЗ № 123;	01.08.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по городскому округу Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
старший лейтенант внутренней службы

Даньшина Юлия Ивановна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«26» ноября 2021 г



Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад
общеразвивающего вида № 186» городского округа Самара
Картамышева Любовь Владимировна

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

«26» ноября 2021 г



(подпись)