

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«13» февраля 2024 г., 63240061000209484742

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской
области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«21» февраля 2024 г., № 2402/001-63/77/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Самарская, г Самара, ш Волжское, Здание 100, 88462667269, e-mail: 1ndpr@63.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: « 21 » февраля 2024 г., учетный номер 63240061000209484742.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара

(государственный инспектор городского округа Самара по пожарному надзору) Кутчер Андрей Александрович, e-mail: Kutcher37@63.mchs.gov.ru, телефон: +78462616512

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Самарская, г Самара, ул Фадеева, Дом 52

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) находящихся в них объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 186" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, адрес юридического лица: 443111, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, САМАРА, ФАДЕЕВА УЛИЦА, 52

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией выработала средний ресурс, устарела (согласно акта первичного обследования от 12.01.2021). Нарушение: п. 54 ППР в РФ; ч. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; ч. 1 ст. 1, ч. 4, ст. 4, ч. 1 ч. 3, ст. 6 ФЗ № 123; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.10.2024

2. Часть соединительных линий АПС и СОУЭ выполнены горючими проводами и кабелями (согласно акта первичного обследования от 12.01.2021). Нарушение: ч. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; ч. 1 ст. 1, ч. 4, ст. 4, ч. 1 ч. 3, ст. 6 ФЗ № 123; п. 6.2 СП 6.13130.2021; табл. 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:
01.10.2024

3. На объекте защиты звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (согласно акта первичного обследования от 12.01.2021). Нарушение: ч. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; ч. 1 ст. 1, ч. 4, ст. 4, ч. 1 ч. 3, ст. 6 ФЗ № 123; п. 4.2 СП 3.13130.2009; Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
- Срок устранения нарушения:
01.10.2024
4. Наружные пожарные лестницы 3-го типа, ведущие со 2-го этажа здания из групповых ячеек №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 расположены на расстоянии менее 1 м. до проекции оконных проемов групповых ячеек 1-го этажа. Нарушение: ч. 4, ст. 16.1 ФЗ № 184; ч. 1, ст. 1, ч. 4, ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6 ФЗ № 123; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020; Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
- Срок устранения нарушения:
01.10.2024
5. Высота ограждений лестницы второго эвакуационного выхода групповых ячеек №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 менее 1,2 м. (фактически - 1,0 м). Нарушение: ч. 4, ст. 16.1 ФЗ № 184; ч. 1, ст. 1, ч. 4, ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6 ФЗ № 123; п. 4.4.7, СП 1.13130.2020. Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
- Срок устранения нарушения:
01.10.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

(ЗАПОЛНИТЕ СТАТУС В ААС КНД)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6AD19DC90C8D0E216C7D41A2E40AE84A
Владелец: Кутчер Андрей Александрович
Действителен с 25.12.2023 по 19.03.2025

подпись

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара (государственный инспектор городского округа Самара по пожарному надзору) Кутчер Андрей Александрович, e-mail: Kutch37@63.mchs.gov.ru, телефон: +78462616512

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«10» часов «00» минут «21» 02 20 24 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

